

Управление образования мэрии  
города Череповца  
муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  
школа №13»

ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР.

162604, г. Череповец, ул. Пионерская, д. 11  
тел. (8202) 29 59 91, факс (8202) 29 59 91  
[school3@cherepovetscity.ru](mailto:school3@cherepovetscity.ru)

16.09.2024 № 191

Администрация МАОУ «СОШ №13» сообщает информацию по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки 03.09.2024 года предписание № №2408/002-35/240-В/ПВН.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	
1.	Допущена эксплуатация технических средств СОУЭ сверх срока службы (более 10 лет). Нарушены требования ст. 4, 6, 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.7.1 ГОСТ Р 59638-2021;	Отсутствует финансирование, направлено ходатайство
2.	Системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатируются по истечению срока службы (более 10 лет) (заключение производителя технического средства о возможности дальнейшей эксплуатации СПС, не представлено). Нарушены требования ст. 4, 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021;	Отсутствует финансирование, направлено ходатайство
3.	Не обеспечена замена технических средств СПС на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией по истечении срока службы. Нарушены требования ст. 4, 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021;	Отсутствует финансирование, направлено ходатайство
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ). Нарушены требования п. 54 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479;	Подана заявка
5.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (документы не представлены). Нарушены требования ст. 4, 6, п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020;	Нарушение устранено
6.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции (общегообъемной вентиляции и кондиционирования воздуха), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов;	Нарушение устранено, кондиционер снят.
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях. Нарушены требования ст. 4, 6, 85 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.2.1 СП 1.13130.2020;	Нарушение устранено

Директор школы,



О.С. Беляева